

Č. zar.		Kusy
1	ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL BUDERUS GB192 - 50I MENOVITÝ VÝKON P = 6 - 47,9 KW	1
2	EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG 50/6	1
3	STOJATÝ ZÁSOBNÍK TÚV NAPR. BUDERUS SU200/5W O OBJEME 200 L	1
4	ČERPADLOVÁ SKUPINA, ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA3 32-40 Pel=18W/0,18A/230V., S trojcestným zmiešavacím ventilom.	1
5	ČERPADLOVÁ SKUPINA, ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 25-40 Pel=18W/0,18A/230V., S trojcestným zmiešavacím ventilom.	2
6	ZDRUŽENÝ ROZDEĽOVAČ - ZBERAČ	1
7	SYSTÉM NA ÚPRAVU VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL60	1
8	LOGAMATIC 4121 + MEC 2	1
9	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKOV, pripojovacie rozmery DN 40, priemer DN 125	1
10	EXPANZNÁ NÁDOBA PRE SYSTÉMY PITNEJ VODY, REFLEX REFIX DD 25/10, OBJEM 25 l, MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 1,0MPa	1

LEGENDA- vykurovanie:

Potrubné rozvody sú vedené popod strop. V miestnosti kotolňe sú rozvody vedené popod strop. Všetky potrubia sú ocelové a budú izolované izoláciou TUBOLIT o hr. 20 mm.

Pripojenie radiátorov na vykurovací rozvod bude armatúrami Herz

21 VK 600/500
- dĺžka telesa
- výška telesa
- typ ventil kompakt
- počet konvektorových plechov
- počet dosiek radiátora

- vykurovací rozvod - prívod
- vykurovací rozvod - spiatočka
- expanzné potrubie

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
INVESTOR / STAVEBNÍK:	MONTA ŽILINA s.r.o. Dlhá 586/101, 01009 Žilina	KaPosSolutions s.r.o. VYKUROVANIE - VETRANIE - KLIMATIZÁCIA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.	STUPEŇ PD: PSP
VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Brezáni, PhD.	FORMÁT: 16xA4
MIESTO STAVBY/ PARCELA:	Dlhá 586/101, 01009 Žilina	DÁTUM: 10/2017
STAVBA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTA ŽILINA s.r.o.	PROFESIA: VYKUROVANIE
OBJEKT:	Monta Žilina s.r.o.	MIERKA: 1:50 / VÝKRES Č.: 01 / SADA Č.:
OBSAH VÝKRESU:	Vykurovanie 1. NP	